

令和6年6月5日付け公告「大阪市中央子ども相談センター等施設維持管理業務委託 長期継続」

電子入札案件情報内容正誤表

No.	ページ	項目	(正)	(誤)
1	P14	(1) 高圧受変電設備保守点検 4(4)⑤	⑤仮設ケーブル 仮設ケーブルは、発注者が保管しているケーブルを使用するものとする。仮設ケーブル長は次のとおりである。ただし、イの※(CVT 600V 14sq)については受注者が費用を負担し 令和6年度点検実施日 までに用意する。以降は発注者の所有物とする。	⑤仮設ケーブル 仮設ケーブルは、発注者が保管しているケーブルを使用するものとする。仮設ケーブル長は次のとおりである。ただし、イの※(CVT 600V 14sq)については受注者が費用を負担し 令和3年度点検実施日 までに用意する。以降は発注者の所有物とする。
2	P20	(6) 冷却塔保守点検 4(2)④	④ 令和7年度 の冷房イン点検時にVベルトを全数取り替えること。 なお、上記にかかる費用は全て受注者の負担とする。	④ 令和6年度 の冷房イン点検時にVベルトを全数取り替えること。 なお、上記にかかる費用は全て受注者の負担とする。
3	P21	(7) 空冷式パッケージ型空気調和機保守点検 4(5)	(5) 令和7年度 のシーズンイン点検時にVベルトを取り替えること。 なお、上記にかかる費用は全て受注者の負担とする。	(5) 令和4年度 のシーズンイン点検時にVベルトを取り替えること。 なお、上記にかかる費用は全て受注者の負担とする。
4	P22	(8) ポンプ類保守点検 4④	④給湯循環ポンプは、 令和7年度 の業務実施時にベアリング・メカニカルシール・リングの取替えを行う。なお、上記の取替部品は、本仕様書に含むものとし、受注者が業務実施時に給湯循環ポンプ3台分を用意するものとする。また、これらの取替えに必要な費用はすべて受注者の負担とする。	④給湯循環ポンプは、 令和6年度 の業務実施時にベアリング・メカニカルシール・リングの取替えを行う。なお、上記の取替部品は、本仕様書に含むものとし、受注者が業務実施時に給湯循環ポンプ3台分を用意するものとする。また、これらの取替えに必要な費用はすべて受注者の負担とする。
5	P30	(12) 水処理装置保守点検	4. 水質分析 (1)冷却水を採水し、水質分析を行うこと。 (2)冷却水の水質分析の回数は、年2回(6月、8月)。ただし、 令和6年は8月の1回分 を行うこととする。	4. 水質分析 (1)冷却水を採水し、水質分析を行うこと。 (2)冷却水の水質分析の回数は、年2回(6月、8月)。ただし、 令和8年は6月、8月の2回分 を行うこととする。
6	P34	(14) 消防用設備等保守点検 4(1)④	④連結送水管設備 令和6年度 に連結送水管の耐圧試験を実施すること。連結送水管の加圧は、1Fに設置されている送水口から行うこと。	④連結送水管設備 令和3年度 に連結送水管の耐圧試験を実施すること。連結送水管の加圧は、1Fに設置されている送水口から行うこと。